

PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI SUPERIORI A 116 KW

Bevini Alberto

IERI

D.P.R.12/01/1998 n° 37

Attività 91 del DM 16/02/1982

Parere di conformità 45gg+45gg

Rilascio del CPI
90gg+45gg+15gg

Possibilità di
presentazione DIA

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

OGGI

D.P.R.01/08/2011 n° 151

Attività 74

Categoria A

Fino a 350 kW

SCIA
+
Assev. Tecnica
corredata da
relazione e disegni

Categoria B

Da 350 kW a 700 kW

Esame Progetto
60 gg

SCIA
+
Assev. Tecnica

Categoria C

Oltre 700 kW

Esame Prog.60gg
+
Sopralluogo 60gg

Negativo

45 gg per
ottemperare alle
prescrizioni

Positivo

Rilascio
Certificato